Kraków, 10 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: postępowania pn.: „Budowa zewnętrznej windy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie"

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp w dniu 6 sierpnia 2021 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania oraz podpowiedź poniżej.

Pytanie: *„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi szybowych do windy wykonanych jako pełne stal nierdzewna zamiast przeszklonych, zarówno dla drzwi od strony zewnętrznej budynku jak i od strony wewnątrz budynku o parametrach podanych w specyfikacji?"*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi szybowych do windy wykonanych jako pełne (bez przeszkleń) zlokalizowanych od strony wewnętrznej budynku tj. dla komunikacji między windą a budynkiem Szkoły, Zamawiający wymaga zastosowania drzwi przeszklonych od strony zewnętrznej tj. dla komunikacji między windą a chodnikiem zewnętrznym (od strony północnej budynku). Jednocześnie wszystkie pozostałe parametry przedmiotowych drzwi winny spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej w tym parametry związane z odpornością ogniową drzwi.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający informuje, że w treści rozdz. VIII SWZ zaistniała omyłka pisarska w numeracji ustępu nr 2. Zamawiający zmienia numerację (treść merytoryczna pozostaje bez zmian) w treści rozdz. VIII. ust. 2 SWZ w następujący sposób:

2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych:
    1) W zakresie potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 124 pkt 1 ustawy PZP; - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz. U. 2021 poz. 275) z innymi wykonawcami, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. *UWAGA: Formularz oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII.2.1) SWZ zostanie przekazany Wykonawcy razem z wezwaniem o złożenie tego oświadczenia.*
    2) W zakresie potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 124 pkt 2 ustawy PZP; - *(nie dotyczy)*

Z uwagi na powyższe oraz w nawiązaniu do art. 284 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert:

1) w rozdz. XIII ust. 1 SWZ termin składania ofert ulega zmianie na 13 sierpnia 2021 r. godz. 9:00,
2) w rozdz. XIV ust. 1 SWZ termin składania ofert ulega zmianie na 13 sierpnia 2021 r. godz. 12:00,
3) w konsekwencji w rozdz. XI SWZ termin związania ofertą ulega zmianie na 11 września 2021 r.

W związku z powyższym informuję, iż 10 sierpnia 2021r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem 2021/BZP 00143184/01 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego niniejszego zamówienia, w zakresie pkt 8.1.) Terminu składania ofert i pkt 8.3.) Terminu otwarcia ofert oraz pkt 8.4.) Terminu związania ofertą, określonych w sekcji VIII Procedura.

Wykonawca winien uwzględnić powyższe informacje w składanej ofercie. Pozostałe zapisy SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian. Niniejsze pismo stanowi integralna część SWZ.

Liliana Gołda
Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie